



Las marcas en la columna “No” indican puntos que son peligrosos para usted y su familia. Estos peligros pueden ocasionar un incendio, lesión o contribuir a delitos. Se le exhorta a corregirlos de inmediato, por su propia seguridad. Si todos los puntos se han marcado como “Sí”, lo felicitamos por sus esfuerzos por tener seguridad.

Sí	No	Habitación	Comentarios adicionales
		Exterior	
		Los números de la casa son visibles desde la calle <i>Recomendación: el mejor tamaño es de 6 pulg., que los números tengan iluminación y un color que haga contraste</i>	
		Ventilación de la secadora libre de pelusa y la tapa se cierra totalmente cuando no se usa	
		Los medidores de gas y de electricidad son accesibles, no se les acumula nieve ni arbustos	
		Garaje	
		Los líquidos inflamables están almacenados en recipientes de seguridad y en un gabinete metálico.	
		Extintor de incendios clase ABC de 5 libras , accesible cerca de una salida	
		No hay acumulación de carga que provoque incendios	
		Cocina	
		Se hace el esfuerzo de poner atención a todo lo que se cocina en la estufa	
		El área de la estufa/campana está libre de cosas que se puedan quemar - regla de los 3 pies	
		Los gabinetes que contienen materiales de limpieza y medicamentos (si hay niños presentes) tienen pasadores o cerraduras de seguridad a prueba de niños	
		La campana de la estufa en la cocina está limpia y ventilada hacia el exterior; se limpia una vez al mes	
		Extintor de incendios clase ABC de 5 libras , accesible cerca de una salida	
		El residente sabe cómo apagar un incendio de grasa <i>Recomendación: al cocinar, mantenga cerca una tapa de sartén</i>	
		La temperatura del agua es menor de 120 grados	
		Temperatura real _____	
		Planificación de escapes	
		_____ cantidad de personas que participan en el simulacro	
		Duerme con las puertas cerradas	
		Tiene un lugar para que se reúna la familia	



Sí	No	Habitación	Comentarios adicionales
		Recámaras	
		Los ocupantes duermen con la puerta cerrada	
		Alarma contra el humo en funcionamiento Recomendación: Cambie las baterías cada 6 meses; la alarma completa cada 10 años	
		Las lámparas y la iluminación de halógeno están a 3 pies de distancia de los combustibles	
		Se consumen materiales para fumar	
		Se usan velas sin llama	
		Se usan protectores contra sobrecarga en lugar de extensiones eléctricas Recomendación: Voltaje de sobrecarga o transitorio etiquetado en el protector	
		Pasillos de recámaras	
		Alarmas contra el humo en funcionamiento Recomendación: Cambie las baterías cada 6 meses; la alarma completa cada 10 años	
		Baños	
		Circuitos eléctricos protegidos con GFCI	
		La ventilación del baño está libre de pelusa y polvo. Considere limpiarla una vez al año Recomendación: Úsela al bañarse en regadera o tina para reducir la acumulación de humedad	
		Estancia y sala familiar	
		La chimenea se limpia e inspecciona (de acuerdo con el propietario) Recomendación para chimeneas de gas - dé mantenimiento según el manual	
		Sótano	
		La puerta del sótano se mantiene cerrada y no hay riesgos de tropezones en los escalones	
		Dos maneras de salir y rutas claras hacia las salidas	
		Las ventanas son lo suficiente grandes como para salir	
		Sala de lavandería	
		Secadora ventilada hacia el exterior y limpiada en cuatro áreas de acuerdo al propietario: 1. Trampa para pelusa 2. Base interior de la secadora - considere tener asistencia profesional 3. Detrás de la secadora 4. Interior de la ventilación, de la secadora hacia el exterior	
		Ventilación de la secadora de metal	



Sí	No	Habitación	Comentarios adicionales
		Sala de caldera	
		Circuitos eléctricos con protección de GFCI	
		<p>La ventilación del baño está libre de pelusa y polvo. Considere limpiarla una vez al año. Recomendación: Úsela al bañarse en regadera o tina para reducir la acumulación de humedad</p>	
		Todas las áreas de la vivienda	
		<p>Detector de monóxido de carbono (CO) (si no tiene síntomas y el detector suena la alarma, salga al exterior y llame al 911) Se recomienda colocar CO digital en las zonas de mucho tráfico, a menos de 10 pies de las recámaras, lejos de la caldera y la toma de aire fresco. Reemplace el detector cada 5 años; la batería cada 6 meses</p>	
		<p>El familiar sabe RCP y en el hogar se tienen materiales básicos de primeros auxilios Regístrese al 763-784-6700 para recibir una clase de RCP en la American Heart</p>	
		El radón es verificado por el propietario de la casa	
		<p>Se tienen medidas establecidas para prevenir caídas (ejercicio, medicamentos verificados, iluminación en los pasillos, ojos verificados, tapetes con respaldo, barras de sujeción en la regadera, pasamanos en las escaleras)</p>	
		Consideraciones especiales para casas fabricadas	
		La cinta de calefacción ha sido inspeccionada por el propietario de la casa o una persona calificada.	
		Los faldones están colocados alrededor de la casa	
		Consideraciones especiales para los apartamentos	
		<p>La chimenea está limpia e inspeccionada (de acuerdo con el propietario) Recomendación para chimeneas de gas - dé mantenimiento según el manual</p>	
		Diversos	
		La puerta del sótano se mantiene cerrada y no hay riesgos de tropezarse en los escalones	
		Existen dos maneras de salir y las rutas hacia las salidas están claras	
		Las ventanas son suficiente grandes para salir	

Si desea más información, comuníquese con: Prevención de incendios: 763-767-4003

Cumplimiento de códigos de Blaine: 763-717-2629

Prevención de delitos de Blaine: 763-785-6112

Cumplimiento de códigos de Spring Lake Park: 763-792-7212

Prevención de delitos de Spring Lake Park: 763-792-7212

Cumplimiento de códigos de Mounds View: 763-717-4023

Prevención de delitos de Mounds View: 763-717-4070